

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę

„POLBUD” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
Polska

producenta wyrobu:


**DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
SYSTEMU ALUPROF® MB - 78 EI
Z KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH
Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ**

do stosowania znaku certyfikacji ITB-WYRÓB BUDOWLANY
w okresie ważności certyfikatu ITB-0991/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ITB-0991/W**


p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji


Barbara Dobosz



Warszawa, 01.07.2008

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej


Jan Bobrowicz

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-0991/W

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) i Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1782), potwierdza się, że:

DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE SYSTEMU ALUPROF® MB-78 EI Z KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ

Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-78 EI SA są drzwiami rozwieranymi, jedno- i dwudzielnymi, z przeszkleniami oraz z wypełnieniami nieprzezroczystymi - przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

- Klasa wytrzymałości : 3, wg PN-EN 1192:2001
- Klasy odporności ogniowej:
 - EI₁₅, EI₃₀, EI₄₅, EI₆₀, wg PN-EN 13501-2:2005
 - EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, wg PN-B-02851-1:1997

wprowadzone do obrotu i produkowane przez firmę

„POLBUD” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Sp. z o.o.

**ul. Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski**

w Zakładzie Produkcyjnym:

„POLBUD” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Sp. z o.o.

**ul. Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski**

spełniają wymagania określone w:


Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6006: 2006 + Aneks nr 1 ważnej do 31.07.2011

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB – w ramach systemu oceny zgodności 1, przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności ITB-0991/W został wydany po raz pierwszy 28.03.2006. Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat ITB-0991/W, wydany 28.03.2006 i jest ważny do 31.07.2011, o ile ważny jest dokument odniesienia dla wyrobu, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system zakładowej kontroli produkcji.


p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji


Barbara Dobosz



Warszawa, 01.07.2008

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej


Jan Bobrowicz